



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 15.09.2020 r.

Znak sprawy: PSK.453-9-4/20

**Strona:
Zakład Gospodarki Komunalnej
przy Gminie Przeworsk
ul. Pod Rozborzem 13
37-200 Przeworsk**

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku działając na podstawie:

- art. 10 § 2, art. 104, art. 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.),
- § 3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 4 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody nr POL.490-8-67/20 z dnia 15.09.2020 r. i POL.490-8-68/20 z dnia 15.09.2020 r., pobranych w dniu 14.09.2020 r. w punktach zgodności: Szkoła Podstawowa- Chałupki 109 i Szkoła Podstawowa- Grzęska 503,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Świętoniowa” zaopatrującego miejscowości Świętoniowa, Chałupki, Grzęska, Gwizdaj, Gorliczyna i Nowosielce ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu i żelaza w wodzie.

Jednocześnie woda z ww. wodociągu może być wykorzystywana do celów sanitarno-higienicznych tj. mycia ciała, zębów, kąpieli, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i splukiwania ubikacji, co nie ma wpływu na zdrowie konsumentów,

nakazuje

**Zakładowi Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o., ul. Pod Rozborzem 13,
37-200 Przeworsk**

- 1) poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody w miejscowościach Świętoniowa, Chałupki, Grzęska, Gwizdaj, Gorliczyna i Nowosielce w tym zakłady produkcji żywności, o braku przydatności wody do spożycia ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu i żelaza w wodzie,
- 2) do spożycia zapewnić odbiorcom wodę wodociągową dobrej jakości z innego źródła lub wodę konfekcjonowaną,

3) podjąć skuteczne działania naprawcze w celu wyeliminowania ponadnormatywnego zanieczyszczenia wody manganem i żelazem i doprowadzenia jakości wody w wodociągu do wymagań określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W celu udokumentowania wykonania ww. obowiązku należy przedstawić PPIS w Przeworsku wyniki badań jakości wody potwierdzające brak przekroczenia dopuszczalnej zawartości manganu i żelaza w wodzie w miejscowościach Świętoniowa, Chałupki, Grzęska, Gwizdaj, Gorliczyna i Nowosielce.

Uzasadnienie

W dniu 14.09.2020 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Świętoniowa”, w punktach zgodności: „Szkoła Podstawowa-Chałupki 109” i „Szkoła Podstawowa- Grzęska 503” pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Przeprowadzone badania próbek wody wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu i żelaza w wodzie:

- Szkoła Podstawowa- Chałupki 109 – mangan= 1062 µg/l przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 50 µg/l , żelazo= 715 µg/l przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 200 µg/l,
- Szkoła Podstawowa- Grzęska 503- mangan= 948 µg/l przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 50 µg/l, żelazo= 561 µg/l przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 200 µg/l.

Potwierdzają to sprawozdania z badań nr: POL.490-8-67/20 i POL.490-8-68/20 z dnia 15.09.2020 r.

Zgodnie z art. 5 cytowanej wyżej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym przypadku Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o., ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk, ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o., ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk winien natychmiast poinformować mieszkańców miejscowości Świętoniowa, Chałupki, Grzęska, Gwizdaj, Gorliczyna i Nowosielce o braku przydatności do spożycia przez ludzi i możliwości korzystania z wody do celów sanitarno-higienicznych tj. mycia ciała, zębów, kąpieli, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i spłukiwania ubikacji, co nie ma wpływu na zdrowie konsumentów, zapewnić odbiorcom w/w miejscowości zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia, a także podjąć skuteczne działania naprawcze polegające na wyeliminowaniu ponadnormatywnej zawartości manganu i żelaza w wodzie w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA). i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 KPA wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Na podstawie art. 10 § 2 KPA ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o., ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk

2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów
3. SŻ w/m

MW/MW