



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku**

**Komunikat nr 6
z dnia 23.09.2020 r.
o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu
„Świętoniowa”
w miejscowościach Gorliczyna, Chałupki w gminie Przeworsk**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnymi badań próbek wody pobranych w dniu 22.09.2020 r. w miejscowościach Gorliczyna, Chałupki, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu „Świętoniowa” w miejscowościach Gorliczyna, Chałupki w gminie Przeworsk, w okresie do 15 października 2020 r.

Zawartość manganu w w/w miejscowościach wynosi 60 µg/l przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 50 µg/l.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
Ryszard Trelka**