



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 26.01.2021 r.

Znak sprawy: PSK.9020.9.1.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.	
Wpłynęto dnia 27. 01. 2021	Przekazano p. A. Byrwa
L.dz. 15/1	

Strona:

**Zakład Gospodarki Komunalnej
przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.
ul. Pod Rozborzem 13
37-200 Przeworsk**

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 19.01.2021 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A z wodociągu „Urzejowice”* (punkt zgodności– *Szkoła Podstawowa w Urzejowicach*) i w oparciu o protokół pobrania próbki wody nr PSK.9020.9.1.2021 oraz sprawozdanie z badania nr POL/HK.9052.1.4.2021 z dnia 22.01.2021 r. (data wpływu 25.01.2021 r.)

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Urzejowice” w miejscowości Urzejowice

Uzasadnienie

W dniu 19.01.2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Urzejowice”, ze stałego punktu monitoringowego – „Szkoła Podstawowa w Urzejowicach”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy A. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr POL/HK.9052.1.4.2021 z dnia 22.01.2021 r. (data wpływu 25.01.2021 r.).

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

- ① Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.,
ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
2. Do wiadomości: Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk
3. A/a
AC/AC