



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 08.02.2021 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.	
Wpłynęło dnia	Przekazano
09. 02. 2021	
L.dz.	232

Znak sprawy: PSK.9020.11.1.2021.KB

**Strona:  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.  
ul. Pod Rozborzem 13  
37-200 Przeworsk**

## **DECYZJA**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku**

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 28.01.2021 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A z wodociągu „Rozbórz”* (punkt zgodności – Wiejski Dom Kultury - Rozbórz) i w oparciu o sprawozdanie z badań nr: SB/06896/02/2021 z dnia 03.02.2021 r.

### **stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Rozbórz” w miejscowości Rozbórz.

## Uzasadnienie

W dniu 28.01.2021 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Rozbórz”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności) – „Wiejski Dom Kultury - Rozbórz”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A, prowadzonego przez producenta wody. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr: SB/06896/02/2021 z dnia 03.02.2021 r.

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

**Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
mgr inż. Ryszard Trelka

### Otrzymują:

- ① Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.,  
ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
2. A/a

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1 a, 37-200 Przeworsk