



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 25.08.2021 r.

Znak sprawy: PSK.9020.10.13.2021.MW

**Strona:
Zakład Gospodarki Komunalnej
przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.
ul. Pod Rozborzem 13
37-200 Przeworsk**

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniu 23.08.2021 r. z wodociągu „Świętoniowa” w miejscowości Chałupki w punktach zgodności: Szkoła Podstawowa w Chałupkach, Dom prywatny- Chałupki 518, Dom prywatny- Chałupki 29a i w oparciu o sprawozdania z badań nr POL/HK.9052.2.91.2021 (Nr kodowy próbki PHK/121/Z/21), POL/HK.9052.2.91.2021 (Nr kodowy próbki PHK/122/Z/21), POL/HK.9052.2.91.2021 (Nr kodowy próbki PHK/123/Z/21) z dnia 25.08.2021 r.

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Świętoniowa” w miejscowości Chałupki.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku decyzją z dnia 22.08.2021 r., znak: PSK.9020.10.13.2021 stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Świętoniowa” w miejscowości Chałupki z uwagi na obecność w wodzie do picia bakterii grupy coli= 34 jtk/100 ml.

W dniu 23.08.2021 r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez producenta wody pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z wodociągu „Świętoniowa” w miejscowości Chałupki z punktów zgodności tj. Szkoła Podstawowa w Chałupkach, Dom prywatny- Chałupki 518, Dom prywatny- Chałupki 29 a.

W uzyskanych sprawozdaniach z badań próbek wody nr: POL/HK.9052.2.91.2021 (Nr kodowy próbki PHK/121/Z/21), POL/HK.9052.2.91.2021 (Nr kodowy próbki PHK/122/Z/21), POL/HK.9052.2.91.2021 (Nr kodowy próbki PHK/123/Z/21) z dnia 25.08.2021 r.

- **wartość bakterii grupy coli = 0 jtk/100 ml** w wodzie pitnej, przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 0 jtk/100 ml,

-**wartość Escherichia coli= 0 jtk/100 ml** w wodzie pitnej, przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 0 jtk/100 ml,

- **wartość eneterokoków kałowych= 0 jtk/100 ml** w wodzie pitnej, przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 0 jtk/100 ml.

Wobec powyższego na podstawie przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o., ul. Pod Rozborzem 13
37-200 Przeworsk
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów