



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 22 sierpnia 2021 r.

Znak sprawy: PSK.9020.10.13.2021.AC

**Strona:
Zakład Gospodarki Komunalnej
przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.
ul. Pod Rozborzem 13
37-200 Przeworsk**

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku działając na podstawie:

- art. 10 § 2, art. 104, art. 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 4 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbek wody nr: POL.9052.5.1.30.2021 (Nr kodowy próbki 37-43/SK/2021) z dnia 22.08.2021 r. pobranych w dniu 20.08.2021 r. w punktach zgodności wskazanymi przez ZGK tj. Szkoła Podstawowa w Nowosielskach, Przepompownia wody- Gwizdaj, Szkoła Podstawowa w Grzęsce, Szkoła Podstawowa w Świętoniowej, Stacja uzdatniania Wody- Świętoniowa, Szkoła Podstawowa w Chałupkach, Straż OSP- Gorliczyna- hydrant przed budynkiem,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej w miejscowości Chałupki, gm. Przeworsk ze względu na obecność bakterii grupy coli w wodzie do picia ww. sieci wodociągowej

nakazuje

**Zakładowi Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o., ul. Pod Rozborzem 13,
37-200 Przeworsk**

podjąć skuteczne działania naprawcze polegające na wyeliminowaniu mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej w Chałupkach w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w części C załącznika nr 1 lp. 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie art. 108 § 1 KPA decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi.

W celu udokumentowania wykonania ww. obowiązku należy przedstawić PPIS w Przeworsku wynik badania jakości wody potwierdzający brak zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w sieci wodociągowej Wodociągu „Świętoniowa” w miejscowości Gorliczyna.

Uzasadnienie

W dniu 20.08.2021 r. pobrano 7 próbek wody w punktach zgodności wskazanych przez ZGK: Szkoła Podstawowa w Nowosielskach, Przepompownia wody- Gwizdaj, Szkoła Podstawowa w Grzescie, Szkoła Podstawowa w Świętoniowie-, Stacja uzdatniania Wody Świętoniowa, Szkoła Podstawowa w Chałupkach, Straż OSP- Gorliczyna- hydrant. Przeprowadzone badania wody wykazały obecność bakterii grupy coli w wodzie do picia w dwóch punktach poboru wody:

- Szkoła Podstawowa w Chałupkach- w ilości 34 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 0 jtk/100 ml.

- Straż OSP- Gorliczyna- hydrant przed budynkiem- w ilości 2 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 0 jtk/100 ml.

W pozostałych pięciu próbkach, woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdzają to sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody nr POL.9052.5.1.30.2021 (Nr kodowy próbki 37-43/SK/2021) z dnia 22.08.2021 r.

W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii: Escherichia coli i Enterokoki kałowe.

Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. bakterie grupy coli nie powinny występować w wodzie przeznaczonej do spożycia.

Zgodnie z art. 5 cytowanej wyżej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym przypadku Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o., ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk, ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o., ul. Pod Rozborzem 13 w Przeworsku powinien natychmiast poinformować mieszkańców miejscowości Chałupki o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi i możliwości korzystania z wody wyłącznie do celów sanitarnych tj.: spłukiwanie ustępów, zapewnić odbiorcom miejscowości Gorliczyna zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia, a także podjąć skuteczne działania naprawcze polegające na wyeliminowaniu mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mając na względzie powyższe orzeczone jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA). i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 KPA wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Na podstawie art. 10 § 2 KPA ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o., ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk

2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów

