



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Znak sprawy: PSK.9020.9.15.2021

Przeworsk, dnia 29.12.2021 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.	
Wpłynęło dnia	Przekazano
03.01.2022	P. BNRWA ANDRZEJ
Licz	8

Strona:

**Zakład Gospodarki Komunalnej
przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.
ul. Pod Rozborzem 13
37-200 Przeworsk**

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniu 23.12.2021 r., w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego wybranych parametrów grupy A i B z wodociągu „Urzejowice (punkt zgodności- Szkoła Podstawowa- Studzian, punkt poboru- Dom mieszkalny- Urzejowice 49) oraz w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody nr SB/146479/12/2021, SB/146481/12/2021 z dnia 27.12.2021 r. (data wpływu 28.12.2021 r.)

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Urzejowice” w miejscowościach Studzian i Urzejowice w zakresie w/w parametrów.

Uzasadnienie

W dniu 08.12.2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego dot. skargi na nieodpowiednią jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Urzejowice”, z punktu zgodności- „Szkoła Podstawowa (kuchnia)- Studzian” oraz punktu poboru- „Dom mieszkalny (łazienka)- Urzejowice 49”, pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych w zakresie wybranych parametrów grupy A (tj. zapach, mętność, jon amonowy, liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe) i wybranych parametrów grupy B (tj. mangan, żelazo). Na podstawie sprawozdania z badań nr DL.LHK.9052.1.527.2021 z dnia 10.12.2021 r., stwierdzono:

- w Szkole Podstawowej (kuchnia)- Studzian”, **nieakceptowalną liczbę progową zapachu w wodzie przeznaczonej do spożycia, wynoszącą 2 [1 ; 4], tj. wyczuwalny obcy zapach stęchły, przy wartości w wodzie pitnej wynoszącej akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian;**
- w Domu mieszkalnym (łazienka)- Urzejowice 49”, **przekroczenie dopuszczalnej wartości w wodzie przeznaczonej do spożycia wskaźnika chemicznego, tj. manganu= 118±17 µg/l, przy dopuszczalnej wartości w wodzie pitnej wynoszącej 50 µg/l.**

Na wszczęte postępowanie administracyjne w dniu 16.12.2021 r., Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o. w Przeworsku poinformował pismem z dnia 28.12.2021 r., znak: ZGK.7033-39/21, że podjął działania naprawcze polegające na przepłukaniu sieci wodociągowej. Ponadto Strona przedstawiła sprawozdania z badania próbek wody pobranych w dniu 23.12.2021 r. w:

- Szkole Podstawowej w Studzianie- w której liczba progowa zapachu (TON) < 1 (sprawozdanie z badań nr SB/146479/12/2021 z dnia 27.12.2021 r.);
- Domu mieszkalnym w Urzejowicach 49, w której zawartość manganu < 4,0 µg/l (sprawozdanie z badań nr SB/146481/12/2021 z dnia 27.12.2021 r.).

Zbadane próbki wody w oznaczonym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Przeworsku

mgr Renata Węgrzyn

Otrzymują:

- ① Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.,
ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk
AC/AC