



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU**  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.	
Wpłynęło dnia	Przekazano
28. 03. 2022	Andrzej B...
L.dz 476	PK

Przeworsk, dnia 22.03.2022 r.

Znak sprawy: PSK.9020.10.4.2022

**Strona:**

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.  
ul. Pod Rozborzem 13  
37-200 Przeworsk**

## **DECYZJA**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku**

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 15.03.2022 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A z wodociągu „Świętoniowa”* (punkt zgodności – *Dom prywatny - Gorliczyna 675*), w oparciu o protokół pobrania próbki wody nr PSK.9020.10.4.2022 i w oparciu o sprawozdania z badania próbki wody nr POL/HK.9052.1.54.2022 i POL/HK.9052.1.55.2022 z dnia 18.03.2022 r.

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Świętoniowa” w miejscowości Gorliczyna w zakresie w/w parametrów.

## Uzasadnienie

W dniu 15.03.2022 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Świętoniowa”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności) – „*Dom prywatny - Gorliczyna 675*”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A. Próbkę wody została pobrana w „punkcie zgodności” tj. z kranu w budynku gospodarczym, przy obecności pracowników ZGK przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymogom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Potwierdzają to sprawozdania z przeprowadzonych badań próbki wody nr: POL/HK.9052.1.54.2022 i POL/HK.9052.1.55.2022 z dnia 18.03.2022 r.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekł jak w sentencji.

**Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
mgr inż. Ryszard Trelka

### Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.,  
ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk

2. A/a

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1 a, 37-200 Przeworsk