



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Znak sprawy: PSK.9020.9.5.2022

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.	
Wpłynęło dnia	Przekazano
05. 05. 2022	Andrzej Bywa
L.dz. 719	PK

Przeworsk, dnia 04.05.2022 r.

**Strona:**

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.  
ul. Pod Rozborzem 13  
37-200 Przeworsk**

**DECYZJA**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku**

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniu 25.04.2022 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy B z wodociągu „Urzejowice”* (punkty zgodności– Szkoła Podstawowa- Studzian 338- kran w kuchni) i w oparciu o sprawozdanie z badań nr SB/45587/04/2022 z dnia 29.04.2022 r.

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Urzejowice” w miejscowości Studzian w zakresie w/w parametrów.

## Uzasadnienie

W dniu 25.04.2022 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Urzejowice”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności)– „Szkoła Podstawowa- Studzian 338- kran w kuchni” pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy B. Zbadane próbki wody w oznaczonym zakresie odpowiadają wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbek wody nr SB/45587/04/2022 z dnia 29.04.2022 r.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekł jak w sentencji.

**Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
mgr inż. Ryszard Trelka

### Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.,  
ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
2. Do wiadomości: Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk
3. A/a  
AC/AC