



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Znak sprawy: PSK.9020.9.7.2022

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.	
Wpłynęło dnia 11. 08. 2022	Przekazano Amandzej Byrne
L.dz. 1283	↓

Przeworsk, dnia 10.08.2022 r.

**Strona:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.
ul. Pod Rozborzem 13
37-200 Przeworsk**

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniach 13.05.2022 r. i 29.07.2022 r. w *ramach monitoringu jakości wody dotyczącego substancji promieniotwórczych z wodociągu „Urzejowice”* (punkt zgodności – SUW Urzejowice) i w oparciu o sprawozdania z badań nr: SB/81569/07/2022 z dnia 13.07.2022 r. (data wpływu 14.07.2022 r.) oraz SB/92925/08/2022 z dnia 08.08.2022 r. (data wpływu 09.08.2022 r.)

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Urzejowice” w miejscowości Urzejowice
w zakresie w/w parametrów.

Uzasadnienie

W dniach 13.05.2022 r. i 29.07.2022 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Urzejowice”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności) – „SUW Urzejowice”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego substancji promieniotwórczych, prowadzonego przez producenta wody. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymogom radiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdzają to sprawozdania z przeprowadzonych badań próbki wody nr: SB/81569/07/2022 z dnia 13.07.2022 r. (data wpływu 14.07.2022 r.) oraz SB/92925/08/2022 z dnia 08.08.2022 r. (data wpływu 09.08.2022 r.).

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trełka

Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o., ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk

AC/AC