



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.	
Wpłynęło dnia	Przekazano
20.12.2022	Andrzej Byrwa
l. dz. 2051	

Przeworsk, dnia 14.12.2022 r.

Znak sprawy: PSK.9020.11.15.2022

Strona:

**Zakład Gospodarki Komunalnej
przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.
ul. Pod Rozborzem 13
37-200 Przeworsk**

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnymi badań próbki wody pobranej w dniu 06.12.2022 r. w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A z wodociągu „Rozbórz” (punkt zgodności – Ośrodek Zdrowia - Rozbórz 599), w oparciu o protokół pobrania próbki wody nr PSK.9020.11.15.2022 i w oparciu o sprawozdania z badania próbki wody nr: POL/HK.9052.1.247.2022 i POL/HK.9052.1.248.2022 z dnia 09.12.2022 r.

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Rozbórz” w miejscowości Rozbórz
w zakresie ww. parametrów

Uzasadnienie

W dniu 06.12.2022 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Rozbórz”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności) – „Ośrodek Zdrowia - Rozbórz 599”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A. Próbkę wody została pobrana w „punkcie zgodności” tj. kran w pomieszczeniu socjalnym ww. ośrodka. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymogom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Potwierdzają to sprawozdania z przeprowadzonych badań próbki wody nr: POL/HK.9052.1.247.2022 i POL/HK.9052.1.248.2022 z dnia 09.12.2022 r.

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

① Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk, ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk

2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk