



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Znak sprawy: PSK.9020.9.5.2024

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.	
Wpłynęło dnia	Przekazano
23 LUT. 2024	
L.dz. 3740	

J. Sobiechowy

Przeworsk, dnia 22.02.2024 r.

P.K. Dziulik e/a.
MP

Strona:

**Zakład Gospodarki Komunalnej
przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.
ul. Pod Rozborzem 13
37-200 Przeworsk**

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniach 01.02.2024 r. i 19.02.2024 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy B i rekontrolnych badań próbki wody z wodociągu „Urzejowice”* (punkty zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Urzejowicach- kran w pomieszczeniu technologicznym) i w oparciu o sprawozdania z badań nr SB/11696/02/2024 z dnia 07.02.2024 r. i SB/17114/02/2024 z dnia 20.02.2024 r.,

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Urzejowice”
w miejscowości Urzejowice w zakresie w/w parametrów.

Uzasadnienie

W dniu 01.02.2024 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Urzejowice”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności) – „Stacja Uzdatniania Wody w Urzejowicach -kran w pomieszczeniu technologicznym”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy B prowadzonego przez producenta wody. Zbadana próbka wody **nie odpowiadała** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika chemicznego tj. **Amoniak (NH₄⁺) (Amonowy jon)= 0,63 mg/l przy dopuszczalnej wartości wynoszącej ≤ 0,50 mg/l.** Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań nr: SB/11696/02/2024 z dnia 07.02.2024 r. W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Strona pismem z dnia 09.02.2024 r., znak: ZGK.7033/2/2023 poinformowała, że podjęła działania naprawcze polegające na szczegółowej kontroli urządzeń stacji, zwiększeniu stopnia napowietrzania wody i zleciła badanie próbki wody na SUW Urzejowice w zakresie parametru chemicznego tj. Amoniak (NH₄⁺) (Amonowy jon).

Z przeprowadzonego badania próbki wody wynika, że w próbce wody nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego wartości wskaźnika chemicznego tj. **Amoniak (NH₄⁺) (Amonowy jon)**, co odpowiada wymaganiom w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr SB/17114/02/2024 z dnia 20.02.2024 r.

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o., ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
2. Do wiadomości: Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk
3. A/a